



LEGENDA

	instalacja ZWU/CWU
	pion instalacji wodociągowej
	średnica ZWU

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW INSTALACJI CWU

LP	RODZAJ PRZEWODU	MIN. GRUBOŚĆ IZOLACJI CIEPLNEJ (MATERIAŁ 0,035 W/M*K)
1	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22MM	20MM
2	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35MM	30MM
3	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100MM	RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ RURY
4	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100MM	100MM
5	RURY I ARMATURA WG POZ.1-4 PRZECHODZĄCE PRZESZCZYNIAMI LUB STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW	1/2 WYMAGAŃ Z PKT 1-4

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI NALEŻY ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ IZOLACJA POZIOMÓW WYKONANA Z PIANKI PE

UWAGA:
INSTALACJA ZWU WYKONANA Z RUR PP PN20
INSTALACJA ZWU IZOLOWANA PIANKĄ PE O gr. 13mm
INSTALACJA CWU WYKONANA Z RUR PP STABI GLASS PN20
PRZED ZŁĄCZKAMI DO WĘZA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU HA
NALEŻY WYKONAĆ ZASILENIE ELEKTRYCZNE DO PODGRZEWACZY CWU

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWATOWEGO W WOŁOMINIE

PROJEKT TECHNICZNY TOM III INSTALACJE SANITARNE ZESZYT 2 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Investor:		Powiat Wołomiński ul. Ignacego Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
Jednostka projektowa:		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:	mgr inż. Łukasz Jagiełło	MAZ/0019/PWBS/22
Instalacje sanitarne:		w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający:	mgr inż. Maria Gładysz	MAZ/0391/POOS/13
Instalacje sanitarne:		w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Rysunek:	Nazwa rysunku:	02 INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PIĘTRA
-----------------	----------------	---------------------------------------