



Oznaczenia:

- 1–podsypka z piasku lub innego gruntu sypkiego, drobnego o dobrej zagęszczalności–15cm  
2–obsypka rury–na wys. średnicy rury  
3–zasypka rury–na wys. 30cm ponad rurą–grunt j/w  
4,5–grunt rodzimy, układany warstwami po 30cm z ubiciem do 98Pr w przypadku dróg

**BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI  
STAROSTWA POWIATOWEGO  
W WOŁOMINIE**

**PROJEKT TECHNICZNY  
TOM III INSTALACJE SANITARNE**

**ZESZYT 1 PRZYŁĄCZA WOD-KAN**

**Inwestor:**



**Powiat Wołomiński**  
ul. Ignacego Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

**Jednostka projektowa:**



**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.**  
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa  
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

**Projektant:**

instalacje  
sanitarne:

mgr inż. Łukasz Jagiello

MAZ/0019/PWBS/22

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych

**Sprawdzający:**

instalacje  
sanitarne:

mgr inż. Maria Gładysz

MAZ/0391/POOS/13

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych

**Rysunek:**

Nazwa rysunku:

**07**

**SCHEMAT WYKOPU**

Skala: 1:20

data opracowania:

styczeń 2025