

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny - kabel NAYY-J 4x35mm ²	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	rura ochronna 110mm	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	słup AL6m + fundament	wysięgnik h=1,0m/k=0	wysięgnik h=1,5m/k=0	oprawa LED BGP281 LED 70-4S/757 DPR1	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Trzcielín - obwód II													
1	SO - II/1	26	13		6	1		1	1	1	4	26	16
2	II/1 - II/2	13	17	14	6	1	1		1	1	4	13	20
suma :		39	30	14	12	2	1	1	2	2	8	39	36