

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:**

**Przeгляд i inwentaryzację instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Ośrodku Sportowo – Dydaktycznym w Olejnicy**

1. Usługa obejmuje:
  - a. wykonanie pełnego przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego połączonego z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników
  - b. sporządzanie protokołów z dokonanych przeglądów, w którym Wykonawca stwierdza, że urządzenia są lub nie są sprawne technicznie.
  - c. sporządzenie wykazu rodzaju / typu występujących elementów instalacji oświetlenia awaryjnego, ze szczegółowym określeniem miejsca ich zainstalowania, elementów przeznaczonych do naprawy lub wymiany oraz wykonanie wyceny wymiany niesprawnych elementów lub prac koniecznych do zrealizowania
  
2. Przeгляд awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmuje:
  - a. Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnątrz należy testować przez czas zgodnie z informacją producenta poprzez symulację braku zasilania podstawowego
  - b. Sprawdzenie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego/ poprzez wyłączenie zasilania głównego /
  - c. Przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego
  - d. Sprawdzenie poprawności działania układu ładowania
  - e. Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia opraw, ich stanu technicznego, oznakowania
  - f. Sporządzenie protokołu pokontrolnego
  - g. Dokonanie wpisu do dziennika, jeżeli taki jest prowadzony
  
3. Protokół pokontrolny dla każdego budynku z wykonanego przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien zawierać:
  - a. Nazwę Wykonawcy
  - b. Lokalizację wykonywanego przeglądu (nazwa obiektu)
  - c. Rodzaj oświetlenia
  - d. Ilość i typ sprzętu poddanego przeglądowi
  - e. Zakres przeglądu/ wykonane czynności
  - f. Uwagi o stanie technicznym opraw oświetlenia awaryjnego – informacje dot. uszkodzeń, oceny wizualnej opraw, stwierdzone braki,
  - g. Wynik czasu pracy oświetlenia w trybie awaryjnym
  - h. Wynik przeglądu – instalacja sprawna / niesprawna
  - i. Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, podpis
  - j. Data wykonania usługi
  
4. Usługa wykonania inwentaryzacji elementów instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla każdego budynku obejmuje:
  - a. Wyszczególnienia ilości, rodzaju, typu istniejących elementów oświetlenia z dokładnym opisem miejsca zainstalowania np. nr pomieszczenia lub w sąsiedztwie, pomiędzy pomieszczeniami, w korytarzu, na piętrze itp.

- b. Określenie stanu technicznego każdego elementu /sprawna, niesprawna, stwierdzone usterki lub braki/
  - c. Określenie rodzaju prac niezbędnych do wykonania (wymiana opraw, akumulatorów, naprawa, uzupełnienie oznakowania) lub prace kwalifikujące system do naprawy odrębną procedurą w celu osiągnięcia zgodności z Polskimi Normami.
  - d. Dokonanie wyceny /określenia kosztów/ wykonania zalecanych prac /usunięcia stwierdzonych usterek, braków/
  - e. Sporządzenie protokołu (zestawienia) w którym należy uwzględnić wyniki z wykonania prac ujętych w pkt 4 a -d
5. Protokoły z wykonanych przeglądów, inwentaryzacji muszą być wypełnione czytelnie (zalecane sporządzenie przy pomocy komputera)
6. Wykaz budynków objętych przeglądem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i inwentaryzacją

L.p.	Nazwa obiektu / ilość kondygnacji	Ilość opraw awaryjnych	Ilość opraw Ewakuacyjnych	
1	Dom Studencki „Spartakus” / 12	26	20	
2	Dom Studencki „Olimpia” / 4		6	
3	Wielofunkcyjna Hala Sportowa / 1	20	2	
4	Budynek dydaktyczny ul.Witelona 25 / 4	6	6	
5	Budynek dydaktyczny ul. Witelona 25a / 3	14		
6	Budynek Rektoratu – ul. Banacha 11 / 4		12	
7	Kryta Pływalnia / 2	26	6	
8	Pawilon P-4 / 3	27	12	
9	Pawilon P-2, / 3	2	43	
10	Pawilon P-3 / 3	4	15	
11	Budynek WOS / 2	15	5	
12	Pawilon P-5 / 3	23		
13	Ośrodek Dydaktyczno – Sportowy w Olejnicy (budynek hotelowy i stołówki) / 4	21	12	
	<b>Razem</b>	184	139	

7. Zamawiający zastrzega, że ilości jak i rodzaj opraw zainstalowanych w danym obiekcie mogą różnić się od stanu faktycznego
8. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w terminie do 3 dni od chwili ogłoszenia zapytania na platformie zakupowej przez Zamawiającego
9. Pracownik Wykonawcy realizujący przedmiotową usługę musi posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne SEP do 1 kV uprawniające do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych, które należy załączyć do wystawionej faktury
10. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu, inwentaryzacji z 7 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr tel. 600 081 775 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [bhp@awf.wroc.pl](mailto:bhp@awf.wroc.pl)

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz zaleceniami producenta zainstalowanych elementów.
12. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przedmiocie wykonanej usługi, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wystawionej faktury, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
14. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu, dojazdu leżą po stronie Wykonawcy
15. Termin płatności – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury z kpl. załączników
16. Termin realizacji – 2 miesiące