



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 31.01.2024 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.9.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5 538 0002 euro pn.: „Przebudowa, termomodernizacja i dostosowanie ppoż. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2”, nr sprawy DZP.382.7.9.2023

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o oznaczenie symboli okien na rzutach z termomodernizacji. Wymiary okien na rzutach nie zgadzają się z wymiarami na wizualizacjach elewacji oraz na zestawieniu stolarki. Np. na rzucie w piwnicy oznaczono 25 szt. okien 02. Na elewacji na rysunku P8 na kondygnacji elewacji prawdopodobnie są okna 01 o wymiarach 90x150, na rzucie natomiast oznaczono wszystkie okna jako 90x50. Brak okna 07,08 z zestawienia na rzutach. Okno 011 na rzucie ma wymiar 870x1700 a na zestawieniu stolarki 870x1650. Okno 012 na rzucie ma wymiar 1800x1880 a na zestawieniu stolarki 1800x1770. Okno 017 na rzucie ma wymiar 1800x1880 a na zestawieniu stolarki 1800x1800.



PIWNICA			Uwagi	
Oznaczenie okna	Wymiary	Ilość		
O2	90x50	25		
PARTER				
O4	178X188	14	W zestawieniu 5 szt	
O5	175X93	2	Zgadza się	
O6'	168X169	2	Zgadza się	
O14	148X170	3		
O10	122X118	1	Zgadza się	
O9	80X58	1	Zgadza się	
	87X170	2		
I PIĘTRO				
	180X188	15	Brak w zestawieniu okna o takich wymiarach	Prawdopodobnie okno O12
O5	175X93	2	Zgadza się	
O6	168X169	2	Zgadza się	
O13	148X170	1	Zgadza się	
O14	148X170	2	Zgadza się	
O15	89X187	1	Zgadza się	
O16	87X169	3	Zgadza się	
II PIĘTRO				
	180X188	15	Brak w zestawieniu okna o takich wymiarach	Prawdopodobnie O17
	176X188	1	Brak w zestawieniu okna o takich wymiarach	Prawdopodobnie O19
O5	175X93	2	Zgadza się	
O18	173X188	2	Zgadza się	
O13	148X170	1	Zgadza się	
O14	148X170	3	Zgadza się	
O15	89X187	1	Zgadza się	
O16	87X169	3	Zgadza się	

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary okien na rzutach zgadzają się z wymiarami okien na zestawieniu. Na rzucie piwnicy i w zestawieniu oznaczono 12 szt. okien O2 o wymiarach 90x50. Dodatkowo jest 13 okien O1 o wymiarach 90x150 ujętych w części dot. przebudowy. Oznaczenia na rzutach są poprawne.

Okna O7 i O8, wskazane w zapytaniu jako nieznajdujące się na rzutach, znajdują się na rzutach w pomieszczeniach odpowiednio O17 i O16

Okno O11 ma na rzutach wymiary 87x165, tak samo jak na zestawieniu

Okno O12 ma na rzutach wymiar 180x177, tak samo jak na zestawieniu

Okno O17 ma na rzutach wymiar 180x180, tak samo jak na zestawieniu

Odnosząc się do danych zawartych w tabeli stanowiącej załącznik do zapytania:

Parter

Okna O4 – wymiary i ilość okien zgadza się na rzutach i w zestawieniu – jest 5 szt. okien O4. Dodatkowo jest 9 szt. okien O3 – razem 14 szt., ale okna O3 i O4 to dwa różne okna.

I piętro

nie ma okna o wymiarach 180x188, jest okno o wymiarach 180 x 177 uwzględnione w zestawieniu (012 – 15 sztuk).

II piętro

Nie ma okien o wymiarach 180x188, są okna o wymiarach 180x180 wskazane w zestawieniu (017 – 15 szt.)

Nie ma okna o wymiarach 176x188 – jest okno o wymiarach 176x180 wskazane w zestawieniu jako okno 019

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: