

Kostrzyn nad Odrą dnia, 01.08.2023r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn. Dostawa kompaktowego wężła ciepłego do obiektu Pływalni Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą, wykonanego zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi (zał. nr4), schematem technologicznym (zał. nr5), zestawieniem materiałów (zał. nr6), i kartą doboru wężła (zał. nr7) stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Pytanie:

Proszę o udostępnienie doborów na regulator różnicy ciśnień, ciepłomierz, pompy Grundfos, zaworów regulacyjnych, naczynia wzbiorcze.

Odpowiedź:

Doborów urządzeń dokonuje producent-dostawca wężła na podstawie danych zawartych w załącznikach do zapytania.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłapocz