



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 26.03.2019r.

WIM.271.2.26.2019

**Dotyczy:** zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie MDK nr 2 w Bydgoszczy w ramach zadania Miasta pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego 42 oś. Szwederowo (Program BBO)”.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęło następujące pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

*Czy Zamawiający znowu w kolejnym postępowaniu faworyzuje lokalną firmę. Nie ma zamiennika do materiału z którego mają być wykonane urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne sprawdzone konstrukcyjnie urządzenia metalowe?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza jako równoważne sprawdzone konstrukcyjnie urządzenia metalowe ( np. w huśtawce pojedynczej – konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o przekroju kwadratowym min. 80x80mm).

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 ,  
tel.: 52 58 58 151 fax.: 52 58 58 238  
email: wim@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.p



INSPEKTOR  
*Lilianne Jasiek*  
Lilianne Jasiek

KIEROWNIK REFERATU

*Sebastian Pielski*  
Sebastian Pielski

26. 03. 2019