



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2021-10-20

GD-17.6630.2310.2021

PROTOKÓŁ

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20**

występującego w imieniu inwestora:

**Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20**

dotyczącego:

przyłączy wodociągu, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy energetyczne kablowe NN z instalacją

zlokalizowanego:

Kraków, os. Górali, jednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obręb: 50

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2021-10-20** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	ArcelorMittal Poland S.A. _____	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	GAZ SYSTEM _____ Andrzej Nobis	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Brak uwag	
3.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna _____ Bartosz Paszkowski	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Brak uwag	
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. _____ Dariusz Kupiec	<i>pozytywne z uwagami</i> _____ Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami infrastruktury ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Zakładu Eksploatacyjno-Produkcyjnego „Wschód”, ul. Kolorowe 11 tel. 12 646 51 40.	
5.	Netia Telekom Telmedia S.A. _____ Lesław Augustyn	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Brak uwag	
6.	Orange S.A. _____ _____	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
7.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie _____ Krzysztof Kałwak	<i>pozytywne bez uwag</i> _____ Brak uwag	
8.	Tauron Dystrybucja S.A. _____ Piotr Pikul	<i>pozytywne z uwagami</i> _____ Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable	

		elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.	
9.	T-Mobile Polska S.A. _____	<i>pozytywne bez uwag</i> Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
10.	UPC Polska Sp. z o.o. _____	<i>pozytywne bez uwag</i> Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
11.	Wodociągi Miasta Krakowa S.A. _____ Mariusz Ligas	<i>pozytywne bez uwag</i> Brak uwag	
12.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK _____ Anna Głównia	<i>pozytywne z uwagami</i> WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo. Prace sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę z zakresu dendrologii popartą stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, itp.)	
13.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa _____ Dariusz Knapik	<i>pozytywne bez uwag</i> Brak uwag	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

ODPIS

PODINSPEKTOR

Anna Cisko
Anna Cisko

z up. PRZEWODNICĄCY MIASTA

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

Beata Słomka-Szczygieł
Beata Słomka-Szczygieł
Zastępca Referatu
w Wydziale Geodezji

