



ITT.6224.24.2021

Kraków, dn. 28 października 2021 r.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci:

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Pełnomocnik:

Piotr Pasiut
ul. Łanowa 22
30-725 Kraków

Obiekt:

fontanna

Adres nieruchomości:

Działka nr 115, obr. 50, j.ewid. Nowa Huta przy ul. Górali, Mościckiego Ignacego w Krakowie,

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
L.inst. 1489/T/2021

Dot. Przyłącza wodociągowego i wykorzystania przyłącza kanalizacyjnego.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.09.2021 r. oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji opracowanej w oparciu o informację techniczną znak: ITT.6210.2008.2021 z dnia 07.09.2021 r. wydaje:

I. Zapewnienie:

- dostawy wody w ilości $Q_{dśr} = 5,8 \text{ m}^3/\text{d}$ (okresowe napełnianie fontanny) i o ciśnieniu **0,11 MPa**
- odbioru ścieków w ilości równej ilości dostarczonej wody z sieci wodociągowej

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

II. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie:

1. **Węzła montażowego** końcowego odcinka sieci wodociągowej na działce nr 115, obr. 50, j.ewid. Nowa Huta **z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100** wraz z przełączeniem dwóch przyłączy wodociągowych do budynków nr 21 i 22 z rur **PE SDR 11 Ø 63x5,8 mm** z zastosowaniem opasek do nawiercania i zasuw równoprzelotowych DN 50. Dla włączenia przyłącza wodociągowego opisanego w pkt. II. 2.
2. **Projektowanego przyłącza wodociągowego** (odcinek od włączenia do sieci do wodomierza głównego) **z rur wielowarstwowych PE SDR 11 Ø 40x3,7 mm**, które włączone zostanie do przebudowywanego węzła montażowego sieci wodociągowej (opisanego w pkt. 1) z żeliwa sferoidalnego DN 100 w terenie działki nr 115, obr. 50, j.ewid. Nowa Huta, poprzez zastosowanie: opaski do nawiercania i zasuw równoprzelotowej DN 32.
3. **Zainstalowania na ww. przyłączy wodociągowym (pkt. 2) zestawu wodomierza głównego Ø 20 mm**, w komorze technicznej fontanny zlokalizowanej na terenie działki nr 115, obr. 50, j.ewid. Nowa Huta.
4. **Zainstalowania zaworu zwrotnego antyskażeniowego z możliwością nadzoru typ EA na instalacji wodociągowej bezpośrednio za zaworem za wodomierzem głównym.**
5. **Odbioru ścieków do sieci kanalizacji ogólnospławnej** o średnicy Ø 200 mm i wykorzystania istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 150 mm z rur kamionkowych na terenie nieruchomości przy os. Górali obsługującego budynek 21 na działce nr 115, obr. 51, j.ewid. Nowa Huta (szkic: 26/2013) z włączeniem instalacji kanalizacyjnej z obiektu fontanny do istniejącej studni kanalizacyjnej ozn. S0 (pierwszej licząc od strony sieci kanalizacyjnej na odcinku istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w terenie działki nr 115, obr. 51, j.ewid. Nowa Huta).

III. Uwagi i zastrzeżenia:

1. Niniejsze uzgodnienie dokumentacji, WMK S.A. wydaje wyłącznie jako dostawca wody i odbiorca ścieków, potwierdzając zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług.
2. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych z obliczeniami oraz wykazaną techniczną możliwość realizacji przyłącza wodociągowego i instalacji kanalizacyjnej w sposób bezkolizyjny do innego uzbrojenia i elementów zagospodarowania terenu przedstawionych w dokumentacji odpowiada projektant.
3. Uzgodnienie przedstawionych w dokumentacji rozwiązań technicznych nie narusza praw własności osób trzecich.
Realizacja przyłączenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane oraz tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przyłączanej.
Uzyskanie tego prawa leży w gestii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.
4. Z chwilą realizacji przyłącza wodociągowego WMK S.A. dokona realizacji węzła montażowego opisanego w pkt. II. 1 wraz z montażem hydrantu w ww. węźle. O terminie prac związanych z realizacją przyłącza wodociągowego wykonawca prac winien powiadomić Zakład Sieci Wodociągowej WMK S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej nastąpi równocześnie z wykonaniem węzła montażowego o którym mowa w pkt. II. 1.
6. Eksploatacja instalacji wodociągowej (wraz ze wszystkimi urządzeniami na tych instalacjach zamontowanymi) należy do odbiorcy usług.
7. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego i realizacji instalacji kanalizacyjnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci winien posiadać prawo do korzystania z działki nr 115, j. ew. Nowa Huta, obr. 51 oraz prawo do korzystania z istniejącego przyłącza kanalizacyjnego obsługującego budynek nr 21,
8. Odprowadzanie ścieków należy rozwiązać w systemie kanalizacji ogólnospławnej do urządzeń kanalizacyjnych układu centralnego.
9. WMK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki ścieków komunalnych spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od WMK S.A. (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).
10. Miejsce odbioru ścieków nastąpi w pierwszej studni kanalizacyjnej na terenie działki nr 115, j. ew. Nowa Huta, obr. 51, licząc od strony sieci kanalizacyjnej (w dokumentacji ozn. S0).
11. Wybudowana instalacja kanalizacyjna od włączenia do studni S0, na przyłączu kanalizacyjnym budynku 21 na działce nr 115, do rozpatrywanego obiektu fontanny, pozostaje w posiadaniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie który ją wybuduje i odpowiada za eksploatację tej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń na niej zainstalowanych.
12. WMK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w odprowadzeniu ścieków z nieruchomości przyłączonej, wynikłe z tytułu odprowadzenia ścieków przez teren nieruchomości stanowiącej własność osób trzecich.
13. Zakres eksploatacji przyłącza wodociągowego określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
14. Przyłączenie należy wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, niniejszym uzgodnieniem oraz opracowaniem pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Przed przystąpieniem do realizacji, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna złożyć w WMK S.A. – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednocześnie warunki przyłączenia do sieci wraz z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków w ilościach określonych w pkt. I.


Uzgodnienie to zachowuje ważność na okres dwóch lat od dnia wydania.

1 egzemplarz dokumentacji zatrzymujemy do celów służbowych, drugi w załączeniu zwracamy.

Otrzymują:

1. Adresat – 2 x pismo, 1 x dokumentacja , 2 x egz. archiwalny,
2. ITD w/m – 1 x pismo, 1 x dokumentacja ,
3. ISW – 1 x pismo(dot. pkt. III.4-5), 1 x mapa PZT (O/38720/2021).

Opracowała: Maciaś Ewa

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego

Piotr Adamczyk

