



OR.271.23.2023

Głogów Małopolski 2023-10-30

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Budowa przyszkolnej hali sportowej w rudnej małej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy: OR.271.23.2023),

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie mocy agregatu prądotwórczego, który ma być posadowiony w północnej części działki. Jak ma spełniać warunki? Czy ma zapewniać zasilanie rezerwowe dla całej części rozbudowywanej czy dla wydzielonych części instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po analizie przedmiotu zamówienia i PFU stwierdza ,że w celu ograniczenia kosztów inwestycji **rezygnuje z agregatu prądotwórczego**. Tym samym prosimy nie brać do wyceny tej pozycji.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie warunków przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną rozbudową w celu określenia robót wymaganych do wykonania oraz oszacowania kosztów przeniesienia infrastruktury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki przebudowy sieci teletechnicznej winien uzyskać Wykonawca na etapie opracowania projektu technicznego co winien przewidzieć w wycenie zadania.

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie mocy dla instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wytworzona przez panele energia elektryczna ma zbilansować roczne zapotrzebowanie hali sportowej na tę energię. Dodatkowo informujemy, że Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej jest już prosumentem i rozlicza się z PGE w systemie net-meteringu.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w **dniu 02.11.2023 r. o godz. 10:00**

BURMISTRZ

(-)

mgr Paweł Baj

(podpisano kwalifikowanym podpisem)