

- LEGENDA :
- Dłut FeZn $\varnothing 8$ mm
 - Złqczc uniwersalne
 - Zwłd pionowy ze złqczcem kontrolnym
 - Maszt odgromowy aluminiovyy wg szczegłł C
 - Moduł fotowoltaiiczny LR5–72HPH–415M


UWAGI :
Instalację odgromową poziomą należy ułóżyć na fabrycznych uchwytach dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytach rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłqczac urządzeń wnikałqcych do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłqczyc do instalacji uziomowej z zastosowaniem złqczc kontrolnych.



<div><div></div><div>SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. ul. Jana Heweliusza 11/ 1414, 80-890 Gdańsk NIP: 589-341-79-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619</div></div>			NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA POSTERUNKU POLCJI W JANOWICACH - w systemie modułłw 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj Janowice, ul. Rudawska, nr dz. 877/1	
<div><div></div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. Michał Kulczyński 86-005 Ciele ul. Ruczajowa 13 tel. 691 895 395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com</div></div>			ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO dz. nr ewid. 87731 obręb Janowice Wielkie gmina Janowice Wielkie	
PROJEKT TECHNICZNY			TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAIICZNA	
Projektant	mgr inż. Franciszek Thlon	upr. w specj. elektr upr. nr OPL/0796/POOE/12	branża: elektryczna	skala : 1:100
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Sienkiewicz	upr. w specj. elektr upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	data sporządzenia rys.: 03.2023 r. data sprawdzenia rys.: 03.2023 r.	nr rys.: IE-05