

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Gniazda, wypusty, urządzenia	
	podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
	hermetyczne IP44 w ramce
	gniazdo 230V 16A podtynkowe + łącznik w hermetycznej ramce podwójnej
3f	wypust trójfazowy ~400V 16A
1f	wypust jednofazowy ~230V 16A
	Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne
TM/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza TM obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 5e lub kat. 6
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce
	rura ICTA 25 prowadzona w posadzce, ścianie trasa instalacji teletechnicznych w mieszkaniu i na korytarzu
F	Oprawa wisząca LED CO1 4000K 6100lm 50W np. Cosmo LED 2535104 prod. ES-SYSTEM
AW1	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 1h IP44 1W z CNBOP np. AXPO prod. AWEX (strefa otwarta)
AW2	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 1h IP44 3W z CNBOP np. AXPC prod. AWEX (strefa komunikacyjna)
AW3	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 1h IP44 3w z CNBOP np. LOVATO N typu LVNO prod. AXNO (strefa otwarta)
AW AW4	Oprawa awaryjna oświetlenia ewak. naścienna 3W LED 1hnp. INFINITY II B IFsBWD prod. AWEX (hydranty) szczegół 1
AW AW5	Oprawa awaryjna oświetlenia ewakuacyjnego nastropowa LED 4000K, 3W IP66, Ex np. EXTRA Ex LED CNBOP Em
EW1	Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego naścienna jednozadaniowa z znakiem kierunkowym LED 1W 1h IP44 z CNBOP np. INFINITY B
EW2	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z zankiem kierunkowym LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP np. INFINITY A prod. AWEX
EW3	Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego naścienna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką(przyst. do niskich tem.) np. HELIOS LED HTR25 prod. AWEX
EW4	Oprawa: EXIT N n/t IP66 3h EX II 2 G T1 piktogram "wyjście ewakuacyjne" nr kat.: 1 2191 030 021 produkcji: EATON
	bednarka FeZn 30x4 - zainstalować natynkowo, pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć wszystkie metalowe części przewodzące przewodem LgY 4mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.

Uwaga:
Oprawy awaryjne w piwnicy zasilić z najbliższej lokalnej rozdzielnicy.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DARIUSZ PARZENSKI

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12
tel./fax 0-62 720 4119; tel. kom. 0603 137 637
e-mail: pracownia@parzenski.pl

INWESTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH UL. PTR 6
63-421 PRZYGODZICE

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA BUDYNKU INTERNATU SZKOLNEGO NA POKOJE MIESZKALNE WRAZ Z REMONTEM DACHU I KOLORYSTYKĄ ELEWACJI

LOKALIZACJA

DZ. NR 213/41
JEDN.EWID. 301705_2.0009.AR_4
UL. PRT 11
63-421 PRZYGODZICE

ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS:
I. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr uprawnień WKP/0392/PWOE/12	
I. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Just nr uprawnień WKP/0175/POOE/09	
I. ELEKTRYCZNE OPRACOWAŁ Mateusz Cybulski	

ZWCAD 2017 Serial No: 9312A76B

FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – RZUT PIWNICY

ZLECENIE	06/20	RYSUNEK
DATA	11.2021	IE-05
SKALA	1:100	