

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/57/2020

do przetargu nieograniczonego na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Różanej i I Dywizji Wojska Polskiego z wycinką krzewów i 6 drzew (etap I) oraz budowę przepompowni ścieków „Różana-Północ” w Rumi (etap II)

CPV
45231300-8, 45231400-9

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/57/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/57/2020.

PROKURANT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała