

Rawa Mazowiecka, dnia 05.02.2025 r.

Znak: RPI.271.5.2025

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: „**Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

„Specyfikacja materiałowa. W projekcie budowlanym elementy konstrukcyjne we wskazanych urządzeniach wykonane są z różnych materiałów, takich jak: Rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 oraz naturalne drewno robinii akacjowej.

Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie poprzez zastosowanie w urządzeniach zabawowych konstrukcji stalowej o profilu kwadratowym 80x80 mm i elementów stalowych wykonanych ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga by Oferenci skalkulowali urządzenia zabawowe zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ (w tym z materiałów przewidzianych w dokumentacji).


Burmistrz Miasta
mgr inż. Piotr Irla