



TERAZ POLSKA

SEKRETARIAT
tel. 32 7880 301
32 2716 468
fax 32 7880 309
32 2717 140
email:
zpec@zpec.pl

DYSPOZYTOR
POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
32 7880 361
32 7880 366
32 2713 709
695 321 160

BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA
32 7880 306

DZIAŁY:

ORGANIZACYJNO
-PRAWNY
32 7880 311

FINANSOWO
-KSIĘGOWY
32 7880 320

KADR
32 7880 330

REMONTÓW
I INWESTYCJI
32 7880 340

SPRZEDAŻY
32 7880 350

EKSPLLOATACJI
32 7880 360

MARKETINGU
I PLANOWANIA
ROZWOJU
32 7880 370

ZAPLECZE
WARSZTATOWO
-MAGAZYNOWE
32 7880 387

REJON SIECI
CIEPLNYCH
32 7880 396

ROKITNICA
32 2722 647

Sprawa nr 11/2025

Zabrze, dnia 11.04.2025r.

TR/ 71 /JZ/2025/677

Dotyczy: zadania pn.: **Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do Ogrodu Botanicznego przy ul. Piłsudskiego 60 w Zabrzu**

Niniejszym podajemy pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego i udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE z dnia 09.04.2025 r.:

Proszę dodatkowo o informację, czy materiał preizolowany oprócz rury przewodowej bez szwu ma również posiadać barierę dyfuzyjną.

ODPOWIEDŹ:


Zgodnie z załącznikiem „0” do zapytania rury muszą posiadać barierę dyfuzyjną.
Do wyceny należy przyjąć rury z barierą dyfuzyjną.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w pozycji 23 przedmiaru (Rury wejściowe do budynku DN50/D125, L=1,5x2,5m) załączonego do zapytania ofertowego została omyłkowo podana ilość sztuk 1, poprawna ilość sztuk rur wejściowych wynosi 2.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Kopia: TR, DZ

PREZES ZARZĄDU



Michał Wieczorek

