



Warszawa, dnia 13.05.2024 r.

W-1.43.2.82.2024...DT  
Dot. 093/24

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 562 od km 26+834 do km 29+134 na odcinku Główina – Więclawice –  
nr postępowania 093/24**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1**

W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadania.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem projektu technicznego zamieszczony w SWZ przedmiar robót jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu.

**Pytanie 2**

Jakiej sztywności obwodowej (SN) należy zastosować rury przepustowe Ø400 i Ø800.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować rury o sztywności obwodowej nie niższej niż SN8.

**Pytanie 3**

Prosimy o zamieszczenie SST dla przepustów.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający zamieszcza ST dla przepustów.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Załączniki:

- ST dla przepustów

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłokowski