

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



**P.H.U. ELEKTROSOL**  
**Jan Solarczyk**  
**Al. Tysiąclecia 42/14**  
**34-400 Nowy Targ**

Data pisma: 09.10.2023 r.  
Nr pisma: TD23-10-0057714-03  
Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej  
urządzeń instalacji wewnętrznej Odbiorcy  
Barcode: 1044316502  
Kontakt: Jarosław Kolasa  
Telefon: +48 18 264 33 87  
E-mail: jaroslaw.kolasa@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej modernizacji układu pomiarowego w stacji transformatorowej 15/0,4 kV KRT5338 PRZEPOMPOWNIA USTUP w miejscowości Zakopane dla Inwestora SEWIK Tatrzaska Komunalna Grupa Kapitałowa, ul. Jana Kasprowicza 35C, 34-500 Zakopane, realizowanej zgodnie z warunkami przyłączenia WP/021567/2023/O09R05 z dn. 06.03.2023 informujemy, że przedmiotową dokumentację opiniujemy pozytywnie z uwagami:

- Uzgodnienie układu pomiarowo – rozliczeniowego zgodnie z rys. nr E1 dla mocy 120 kW, nr uzgodnienia 617/2023 z dnia 06.10.2023. Należy wyprowadzić instalację antenową GSM na zewnątrz obiektu, zapewniając siłę sygnału GSM o wartości  $21 \div 25$ , tj. na poziomie  $(-71) \div (-61)$  dBm.
- Anuluje się uzgodnienie układu pomiarowo – rozliczeniowego zgodnie z rys. nr E1 dla mocy 120 kW, nr uzgodnienia 493/2023 z dnia 17.08.2023.
- Zastosować przekładniki z wygrawerowanymi danymi znamionowymi strony pierwotnej (odpowiednio prąd i napięcie)
- Dołączyć do projektu rysunek nr E1 uzgodniony w Wydziale Pomiarów.

Ważność opinii projektu ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma, pod warunkiem uwzględnienia w projekcie ww. uwag.

Kserokopię pisma opiniującego załączyć do wszystkich egzemplarzy projektu.

Prosimy, by w korespondencji, powołali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

**Załączniki:**

3 x projekt wykonawczy  
1 x rys. nr E3

**k/o:**

1 x OMR6 + 1 x PW + rys. nr E3