

Wrocław, 09.05.2024



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/9/PN/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w ramach zadania nr 07380 pn „Trasa Tramwajowa Borowska Szpital we Wrocławiu”

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 7**

W pkt. 4.7 dot. Wytycznych szczegółowych dla rozbudowy stacji prostownikowej Bardzka, w ppkt 4.7.3 zawarto zapis, iż należy wymienić zabezpieczenia w rozdzielnicy prądu stałego na zabezpieczenia CZAT 7. Prosimy o informację, czy można zastosować równoważne zabezpieczenia SESTO E1000 z panelami RAPID, tak jak ma to miejsce na nowych podstacjach Nowodworska i Szczepin ?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę zabezpieczenia. Na stacji pośredniej „Bardzka” są zainstalowane urządzenia typu CZAT i należy zachować ten standard.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji