



**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH**  
im. generała Tadeusza Kościuszki  
ul. Czajkowskiego 109  
51-147 WROCLAW



Egz. nr 1

WNP/549/BN/2024  
Wrocław, 23 lipiec 2024 r.

### **Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu**

**Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w pomieszczeniach budynków należących do kompleksu koszarowego nr 2845 Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z podziałem na 2 zadania:  
Zadanie 1 - Budynek nr 1, Zadanie 2 - Budynek nr 3.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji jej treści w ten sposób, że zmienia:

1. **treść Załącznika nr 1.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami – Zadanie 1-  
w punkcie h**

**z:**

„wymiana uszkodzonych drzwi - skrzydła wraz z ościeżnicami, z okuciami klamkami, zamkiem pojedynczym, 3 szt. kluczy, 3 szt. zawiasów, z wcięciem wentylacyjnym w dolnej części, do izb żołnierskich:

- parter - 16 szt.
- piętro I – 18 szt.
- piętro II – 18 szt.
- piętro III – 16 szt.

(łącznie 68 szt. - dobór drzwi i ościeżnic jak istniejące) oraz regulacja lub wymiana (gdzie wymagane) zawiasów pozostałych drzwi;  
wymiana drzwi do pomieszczeń magazynowych w piwnicy na RC3– 6 szt. oraz wstawienie krat okiennych z siatką w piwnicy - 11 szt. (pom. 04,03,22,02,01,05; zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia, DU-3.14.3 (A) z 15.02.2023 r.)”

**na:**

„wymiana uszkodzonych drzwi - skrzydła wraz z ościeżnicami, z okuciami klamkami, zamkiem pojedynczym, 3 szt. kluczy, 3 szt. zawiasów, z wcięciem wentylacyjnym w dolnej części, do izb żołnierskich:

- parter - 16 szt.
- piętro I – 18 szt.
- piętro II – 18 szt.
- piętro III – 16 szt.

(łącznie 68 szt. - dobór drzwi i ościeżnic jak istniejące) oraz regulacja lub wymiana (gdzie wymagane) zawiasów pozostałych drzwi;  
wymiana drzwi do pomieszczeń magazynowych w piwnicy na RC3, **klasa odporności ogniowej EI 60** – 6 szt. oraz **wymiana istniejących krat na kraty okienne** z siatką w piwnicy - 11 szt. (pom. 04,03,22,02,01,05; zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia, DU-3.14.3 (A) z 15.02.2023r.)”

Załączniki:

Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami – Zadanie 1

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

*/podpis w oryginale/*

.....  
**ppłk Krzysztof BERGHAUZEN**

wyk. w 1 egz.  
1 egz. – a/a  
Wyk Dorota Moryc, tel. 261-658-555  
Wrocław 23.07.2024 r.