

Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

Nazwa projektu : *Starostwo Wołomin*

Numer projektu :

Budynek :

Przygotował : Konrad Iwon

Firma : Klima-Therm Sp. z o.o.

Adres : kiwon@klima-therm.com

1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

Seria:Pojedynczy

Model	Ilość	Typ
AOYG30KBTB	1	Pompa ciepła
UTI-INV-R32	1	DX-kit for Single split

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

Seria:Pojedynczy

Długość rury(m)		
	9,52	15,88
Suma	5,0	5,0

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)


Seria:Pojedynczy

Czynnik chł.	kg
R32	0,00

Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

2.Szczegółowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy

Nazwa	Model	Temp. C (C/%)	Moc chłodnicza całkowita (kW)	Moc jawna (kW)	Temp. G (C)	Moc grzewcza (kW)
jedn.1	AOYG30KBTB	24,0/45,9	7,86	6,27	20,0	7,04

Nazwa	Model	Zasilanie	Prąd nomin alny (A)	Moc elektr yczna (kW)	Prąd ma ksymal ny (A)	Zabezp ieczen ie prąd owe (A)	WxSxG (mm)	Masa (kg)	Czynnik chł. (kg)	Obraz
Z2	AOYG30KBTB	230V , 50Hz	11.7	11.7	22,6	25	788x940x320	52,00	1,90	

Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

3.Schematy instalacji chłodniczej

3.1.Orurowanie Z2 (Pojedynczy)



Refrig in OU (factory) R32(kg)	1,90	Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg)	0,00	Total Refrig R32(kg)	1,90
--------------------------------	------	--------------------------------------	------	----------------------	------

Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.Okablowanie Z2 (Pojedynczy)

