



**POLSKI  
ŁAD**

---

Golub-Dobrzyń, 20.06.2024 r.

ZP.271.14.4.2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielnie  
zamówienia publicznego

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.**

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania i Odpowiedzi

**Pytanie nr 1:** Całość zamówienia składa się z kilku zadań, celem ujednoczenia wymagań dla całości projektu w zakresie produkcji i wbudowania MMA prosimy o dopuszczenie Wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych WT2 2014 oraz Wymagań WT1-Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

Zamawiający w ramach części specyfikacji sugeruje ograniczenie stosowania kruszyw ze skał osadowych do 20% składu dla betonu asfaltowego - warstwa wiążącej. Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia wprowadzania takiego kryterium dla kruszywa do warstwy wiążącej, prosimy o wykreślenia zapisów SST zmieniających zapisy dokumentów przywołanych tj. pozostawienie wymagań dla kruszywa zgodnie z WT1- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Spełnienie kryteriów wyrobu gotowego weryfikuje jakość zastosowanego kruszywa i potwierdzone jest badaniami typu wyrobu gotowego. wprowadzanie zaokrąglonych wymagań odnoszących się do kruszywa ma skutek wykluczenia dobrych, sprawdzonych i stosowanych na pozostałych drogach kruszyw np. wapiennych.



**POLSKI  
ŁAD**

---

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zastosowania do wykonania mieszanek mineralno-bitumicznych na warstwę ścieralną; kruszywa pochodzące ze skał osadowych.

Wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.