

PRZEWODY ONIOODPORNE MONTOWAĆ DO ŚCIAN/STROPU
ZA POMOCĄ UCHWYTÓW UDF Z KOŁKAMI.
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UCHWYTAMI 600mm



ZAKRES: RZUT PARTERU - INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	E7
--	----

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ANDRZEJ KAMIŃSKI
UPR. NR WAM.0169/POE/04 -uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. MARIUSZ MŁYNARCZYK