

Sprawa nr 17/2025

Zabrze, dnia 14.05.2025r.

DZ/16/2025/856

Wykonawcy

Dotyczy: zadania pn.: **Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku usługowego przy ul. Wolności 305 w Zabrzu, Etap 1 – ułożenie rur ochronnych pod ul. Wolności.**

Niniejszym podajemy pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego i udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE 1:

W "Projekcie zabudowy rur osłonowych cz 1", w wykazie materiałów poz. 6 wpisany jest "Rękaw termokurczliwy do połączeń spawanych na rurze DN200 - kat. firmy Integra". Firma Integra nie produkuje i nie posiada w swoim asortymencie tego typu rękawów. W związku z powyższym proszę o informację jakie zabezpieczenie połączeń spawanych należy wykonać.

ODPOWIEDŹ:

Przychylamy się do informacji podanych przez projektanta dokumentacji, tj. „zaszła pomyłka, firma Integra nie jest producentem rękawów termokurczliwych służących do zabezpieczenia spawów. Chodzi o produkt zapewniający zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych odporny na siły ścinające, zmiany termiczne i inne czynniki korozyjne.

Proponuję zastosowanie rękawów Anticorray WSS60, lub innych dostępnych na rynku o podobnych właściwościach.”


PYTANIE 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy posiadają Państwo zatwierdzony przez Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu projekt zmiany organizacji ruchu dotyczący przedmiotowego przetargu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w MZD w Zabrzu, proces zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu może potrwać nawet do dwóch miesięcy, co mogłoby wpłynąć na możliwość realizacji zamówienia w określonym terminie.

ODPOWIEDŹ:

Informujemy, iż z pozyskanych w dniu dzisiejszym informacji z Urzędu Miasta Zabrze, wynika, że zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu, będzie w naszym posiadaniu do końca bieżącego tygodnia.

Kopia: DT, TR, DZ

PREZES ZARZĄDU

Michał Wieczorek