

ODPOWIEDZI NA PYTANIA /KOREKTA ODPOWIEDZI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w miejscowościach Redzikowo i Jezierzycy

Znak sprawy: ZP.271.9.2025

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

Nie wolno tak projektować remontu nawierzchni poliuretanowej. Natrysk nie może mieć grubości 6mm czy więcej. Natrysk zawsze wykonuje się 2x i po 2-ch przejściach grubość nawierzchni ma od 2 do niekiedy 3mm. I to tyle. Tak technicznie wygląda ten system. nie inaczej. Nie wolno nic w nim zmieniać.

Jeśli chcą Państwo inną grubość nawierzchni trzeba wybrać inny sposób wykonania remontu. Inną technologię. Grubości, o których piszą Państwo w dokumentacji uzyskuje się układarką do mas poliuretanowych. Wtedy i tylko wtedy mogą Państwo uzyskać żadaną grubość nowej nawierzchni. Nie poprzez natrysk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał pojedynczego natrysku o grubości od 2 mm do 3 mm.

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE nr 1 z dnia 11.03.2025

w przedmiarze jest błąd polegający na źle sprecyzowanym sposobie naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Nie ma bowiem technologii natryskowej która dała by grubość 8mm. Warstwa natryśnięta przez specjalna natrasykarę wynosi od 2 do 3mm grubości. Maksymalnie.

Korekta odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał pojedynczego natrysku o grubości od 2 mm do 3 mm.

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*