

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

LEGENDA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- instalacja wywiewna sanitariaty

Uwagi!

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Wykonać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany, stropy wydzielenia pożarowego za pomocą kłap p.poż.
7. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.
8. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.
9. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane kanałami wentylacyjnymi należy uszczelniać elastycznie, otwory należy wykonać od 500-1000mm większe od przewodu z izolacją.
10. Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane należy zabezpieczyć przed przemarzaniem (wełna mineralna 8cm).
11. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrucyjnym.

ZAMAWIAJĄCY: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU - NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - OZDZIAŁKA NR 12-1121 UL. SZKOŁNA 1, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ				INWESTOR: MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ AL. PILSUDSKIEGO 69, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ			
ETAP I - PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - SEGMENT C							
LOKALIZACJA		INWESTOR					
OZDZIAŁKA NR 12-1121 UL. SZKOŁNA 1, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ AL. PILSUDSKIEGO 69, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ					
PROJEKTOWAŁ: ING. SŁ. BARBARA MACUDA	NR OPRACOWANIE: MAP0480P00514	PODPIS:	STADKOWY PB				
OPRACOWAŁ: ING. SŁ. MARTA WĘDRZYK	NR OPRACOWANIE: MAP0521P00512	PODPIS:	BRANDA SANITARNIA				
SPRAWDZIŁ: ING. SŁ. MACIEJ WĄDZA	NR OPRACOWANIE: MAP0521P00512	PODPIS:	DATA 06.2017				
MADNA 0720/0001		SCALA:		NR RYSUNKU:			
DACH - WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA		1:50		VM-03			
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN - E-MAIL: BUREO@TSPLAN.PL - WWW: TSPLAN.PL - TEL: 66-847-192							