



2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

Warszawa, dnia 28.05.2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu **na dostawę prefabrykatu rowu strzeleckiego (płyta) 85x85x5 cm , nr postępowania D/61/2025** w dniu 20.05.2025. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Wniosek nr 1 z dnia 20.05.2025

Pytanie 1

Proszę o uszczegółowienie wymagań dotyczących betonu - klas ekspozycji, rodzaj wymagań dla kruszywa, typ kruszywa

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagane są parametry betonu tj. :

Beton o klasie ekspozycji: XF1, XF3, XC4, wymagania zgodnie z normą PN-EN 12620

Kruszywo naturalne, łamane (granit lub bazalt) o uziarnieniu maksymalnym 16 mm

W wyniku wyjaśnień Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ .

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonuje zmian treści SWZ.

KOMENDANT

/-/ wz. plk Marek BŁACHOWIAK