

CRSA  
Wydział Geologii i Geofizyki  
42-201 Częstochowa

TO.I/423/6/336 /75  
=====

DECYZJA Nr 5/75  
=====

Na podstawie art.24 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 o prawie geologicznym /Dz.U. Nr 52, poz. 303/ oraz § 7 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 3 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez trybun zatwierdzania zasobów wód podziemnych /U.P. nr 19, poz. 163/.

z a t w i e r d z a m

na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Geologicznej z dnia 15.V.1975 r. protokół Nr 1 dokumentację hydrogeologiczną dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Radków, gmina Moskonev przedłożoną wnioskami Wojew. Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich w Częstochowie nr RSD/2317/9768/75 z dnia 9.VIII.1975 zawierającą ustalenie zasobów wody podziemnej z utworów kredowych według stanu na dzień 14.V.1975 r.

| Kategoria rozpoznania | Wielkość zasobów                             |                                     |
|-----------------------|--|-------------------------------------|
|                       | eksploatacyjnych ujęcia/Q/ przy depresji /s/ | dynamicznych                        |
| B                     | Q = 49,0 m <sup>3</sup> /h<br>s = 3,8 m      | Q = τ τ <sup>3</sup> /h<br>L = z/ka |

Decyzja uprawnia do podjęcia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją wody podziemnej stosownie do postanowień uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inżynierskiej związanej z eksploatacją tych wód /U.P. nr 32, poz. 112/.

Decyzja niniejsza jest ostateczna, zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych /tekst jednolity Dz.U. nr 47, poz. 277 z 1973 r./.

./.

Uzasadnienie <sup>x/</sup>

Uwagi dotyczące podanej w dokumentacji oceny i analizy rozbieżności kosztów projektowanych i wykonanych.

Koszt robót wzrósł o 19 tys. zł<sup>x/</sup> w stosunku do projektowanego, z uwagi na zmianę podstawy wyceny.

Inne uwagi i zalecenia :

Z uwagi na zanieczyszczenie wody pod względem bakteriologicznym, przed włączeniem studni do eksploatacji, otwór należy wychlorować, przepompować i wykonać kontrolę analizy wody.

Z up. wojewody



Z-ca Dyrektora  
Wydziału Gospodarki terenowej  
i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jacek Pasterkowski

Otrzymują :

=====

1. Wojew. Dyr. Rozbud. Miast  
i Osiedli Wiejskich  
Cz-wa, Szymanowskiego 15
2. Przedsięb. Hydrogeologiczne  
Zakład w Kielcach  
ul. Żołnierzy Radzieckich
3. TO.1
- ④. Archiwum

<sup>x/</sup> tę część decyzji uwzględnić przy częściowym lub całościowym  
nie zatwierdzeniu dokumentacji.