Rzut dachu
przedszkole
skala 1:100



Klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr ULTRA THERM typ C:
- wymiar w świetle dołu podstawy 150x150cm
- podstawa prosta składana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokości całkowitej z wieńcem 50 cm, malowana od wewnątrz RAL9010
- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm
- wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm, kolor przezroczysty, (PCA10+PCA10)
- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, siłownik 1x4A
- klasyfikacja SL 550
- klasyfikacja WL 1500
- elementy układu sterującego schowane w podstawie
- powierzchnia geometryczna klapy Av = 2,25 m²
- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami Aa = 1,55 m²
- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2
- współczynnik przenikania ciepła Urc=0,93 W/m²K

Klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr ULTRA THERM typ C:
- wymiar w świetle dołu podstawy 130x130 cm
- podstawa prosta składana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokości całkowitej z wieńcem 50 cm, malowana od wewnątrz RAL9010
- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm
- wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm, kolor przezroczysty, (PCA10+PCA10)
- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, siłownik 1x4A
- klasyfikacja SL 550
- klasyfikacja WL 1500
- elementy układu sterującego schowane w podstawie
- powierzchnia geometryczna klapy Av = 1,69 m²
- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami Aa = 1,17 m²
- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2
- współczynnik przenikania ciepła Urc=0,91 W/m²K

LEGENDA

- optyczna czujka dymu z gniazdem
- ręczny przycisk oddymiania MCR BVT
- wypust 1-faz. (230V)
- M — Siłownik do drzwi napowietrzających typ HCV 500/600 wraz z konsolą do otwierania drzwi na zewnątrz

UWAGA:
Stosować materiały/urządzenia wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego:	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut dachu - Instalacja oddymiania klatek schodowych K1 i K2 - projekt zamienny	Skala rysunku	1:100	
		Numer rysunku	S00-3	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: zakres zamiana	mgr inż. Marek Licznerski specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	4056		05 2024
Kier.Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukuła specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	19094		