

Rzut parteru
przedszkole
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI			
Przedszkole z oddziałem żłobka			
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa m ²	Rodzaj posadzki
Parter			
1.	wiatrołap	10,93	plytki gresowe
2.	szatnia	38,30	plytki gresowe
3.	kl.schodowa I	21,87	plytki gresowe
4.	korytarz	54,52	plytki gresowe
5.	W-C dzieci	5,91	plytki gresowe
6.	W-C niepełnosprawnych	5,53	plytki gresowe
7.	senwer	6,28	plytki gresowe
8.	W-C damskie	8,14	plytki gresowe
9.	W-C męskie	7,37	plytki gresowe
10.	kl.schodowa II	23,19	plytki gresowe
11.	schowek porządkowy	3,58	plytki gresowe
12.	szatnia	7,83	plytki gresowe
13.	sala żłobek	58,30	parkiet
14.	magazyn I	5,10	plytki gresowe
15.	węzeł sanitarny I	12,43	plytki gresowe
16.	sala zajęć II	66,99	parkiet
17.	magazyn II	5,10	plytki gresowe
18.	węzeł sanitarny II	12,43	plytki gresowe
19.	jadalnia	68,86	plytki gresowe
20.	wiatrołap	3,19	plytki gresowe
21.	szatnia - kuchnia	5,37	plytki gresowe
22.	W-C	6,34	plytki gresowe
23.	pom. socjalne	5,77	plytki gresowe
24.	kuchnia	46,16	plytki gresowe
25.	magazyn	9,96	plytki gresowe
26.	magazyn warzyw+obierania	4,86	plytki gresowe
27.	kuchnia wstępna	8,81	plytki gresowe
28.	zmywalnia	5,98	plytki gresowe
29.	magazyn	9,68	plytki gresowe
30.	kotłownia	19,82	plytki gresowe
31.	wiatrołap	12,03	plytki gresowe
Razem parter		560,63	

UWAGA:
Stosować materiały zgodne z
wymagowaniami w dokumentacji
lub normach.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji
Projektanta i Zgodny Zamawiającego.

LEGENDA - klimatyzacja

- Czynnik chłodniczy-zasilanie jednostek wewnętrznych
- Czynnik chłodniczy-powrót do jednostki zewnętrznej
- Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych

UKŁAD NR U-1

Jednostka zewnętrzna typ AJY144LABH
U=3N~400 V,50 Hz ,
wydajność : chłodzenia - 45,0 kW
grzania - 50,0 kW
pobór prądu : chłodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A
Zasilanie : 3N , 400 V , 50 Hz

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego:	Sokołki - gm. Koleszkowo - działki o nr geod.22903 , 24004		
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut parteru - Instalacja klimatyzacji	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Instalacja klimatyzacji	Nr upr. bud.	SK-1
Projektant:	mgr inż. Marek Licznarski	4098	05 2024
Wzrost:	specjalność: Instalacyjno-Instalacyjna		
Kier.Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukula	19094	
	specjalność: Instalacyjno-Instalacyjna		