


Rzut piętra
Przedszkole
skala 1:100



BILANS POWIERZCHNI		
Przedszkole z oddziałem żłobka		
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa m ² Rodzaj posadzki
Piętro		
101	kl.schodowa I	pyłki gresowe
102	korytarz	26,26 pyłki gresowe
103	archiwum	6,57 pyłki gresowe
104	intendant	12,19 pyłki gresowe
105	łazienka	11,72 pyłki gresowe
106	piłgarnia	26,30 pyłki gresowe
107	pon.przebieg	13,53 pyłki gresowe
108	sala dodatkowa	102,59 wykładzina PCV
109	korytarz	50,79 wykładzina PCV
110	sala zajęć III	66,99 pyłki gresowe
111	magazyn III	4,73 pyłki gresowe
112	węzel sanitarny III	12,43 pyłki gresowe
113	W-C nieopracowanych	4,32 pyłki gresowe
114	sala zajęć IV	66,99 wykładzina PCV
115	magazyn IV	4,73 pyłki gresowe
116	węzel sanitarny IV	12,43 pyłki gresowe
117	sekretnariat	18,71 pyłki gresowe
118	dyktator	16,48 pyłki gresowe
119	pokoł nauczycielski	16,81 pyłki gresowe
120	magazyn	7,88 pyłki gresowe
121	sztalnia nauczyciele	5,16 pyłki gresowe
122	pon. socjalne	13,91 pyłki gresowe
123	W-C	7,88 pyłki gresowe
124	kl.schodowa II	22,78 pyłki gresowe
Razem piętro		563,74

LEGENDA

- g** - kratka wyłwiewna grawitacyjna 12x17 cm lub 17x12 cm
- NOK** - nawiewnik okienny ciśnieniowy powietrza zewnętrznego , montowany w ramach okiennych
- n** - krotność wymian powietrza w pomieszczeniu
- LNV** - sturnień powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia
- 17x12** - kanał wyłwiewny z blachy stalowej , ocynkowanej o przekroju 17x12 cm lub 12x17 cm
- W1** - wentylator wyłwiewny kanałowy EDM 100 o wydajności ca 100 m³/h lub równoważny
- W2** - wentylator wyłwiewny kanałowy EDM 200 o wydajności ca 200 m³/h lub równoważny

Nazwa obiektu			
Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka			
Oraz infrastruktura towarzysząca			
Lubuskie, gm. Kozłowsko, działka o nr geod.238/3, 24/4			
Typul (nazwa)			
Rzut piętra - Instalacja wentylacji			
- projekt zamienny			
Funkcje			
Inst., wentylacja mechaniczna			
Projektant			
mgr inż. Marek Licharek			
Specjalność: instalacyjno-eksploatacyjna			
Nazwa projektu			
mgr inż. Tadeusz Kulda			
Specjalność: instalacyjno-eksploatacyjna			
Kolejność			
5004			
05			
2024			