

IZ10DO.2133.177.2022.AM

Częstochowa 28.10.2022

SMS/MMS PW-01

„ALFA”

ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie informuje, że uzgadnia lokalizację przekroczenia linii kolejowej nr 183 projektowanym wodociągiem w km 12,415 i sieci kanalizacji sanitarnej w km 12,414 na działce nr 250 obręb Gródków, sieć kanalizacji sanitarnej:

- w km 13,510 na działce nr 2546/14 obręb Psary
- w km 14,376 na działce nr 156/4 obręb Psary.

Do wydania opinii na wystąpienie o odstępstwo od wymogów art. 53, 54 Ustawy o transporcie kolejowym oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nie zbędne jest przedłożenie projektu przekroczenia linii kolejowej. Projekt powinien być sporządzony przez projektanta posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i przedstawiony do zatwierdzenia przez PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie.

W miejscu przejść pod torem linii kolejowej nr 183 wymagane zagłębienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,50 m poniżej główki szyny oraz co najmniej 0,5 m od dna rowu odwadniającego. Kąt skrzyżowania z linią kolejową winien być zbliżony maksymalnie do wartości 90°.

Inwestor jest zobowiązany do uzyskania uzgodnienia z odpowiednimi służbami PKP tj.:

- TK Telekom Sp. z o. o. w Warszawie
- PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy w Krakowie
- PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
- PKP TELKOL Sp. z o. o. Warszawa

Urządzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy nie powinny:

- zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego i przemieszczaniu się personelu służbowego,
- utrudniać wykonywanie robót utrzymaniowych infrastruktury kolejowej,
- utrudniać wykonywania przeglądów technicznych infrastruktury kolejowej.

Urządzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy powinny:

- być zabudowane poza skrajnią budowli linii kolejowej, ustaloną odrębnymi przepisami,
- zachowywać odległości między przewodami i urządzeniami, spełniające wymagania Polskiej Normy i zapewniające możliwość ich przeglądów i napraw,
- mieć zapewniony dostęp w celach utrzymaniowych,
- spełniać wymagania określone w odnośnych przepisach, dotyczących budowy i eksploatacji, przewidzianych dla poszczególnych urządzeń.