

Kościan, dnia 11.10.2023 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/32/2023/ZO
pn.: „Sprzedaż i dostawa rur i armatury do wody”


Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 11.10.2023 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie pozycji numer 2. Czy zwężka z tuleją mają być dogrzone jako jeden element ? Czy wycenić jako zestaw tuleja + kołnierz + zwężka ? tuleja 450 czy 630 ?

Odpowiedź

Tak tuleje mają być dogrzone do zwężki jako jeden element. Tuleja + kołnierz + zwężka + kołnierz + tuleja.


PROKURENT
Tomasz Michalski