



# Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99

woj. warmińsko-mazurskie

www.mikolajki.pl e-mail: mikolajki@mikolajki.pl BIP: www.bip.mikolajki.pl

Mikołajki, 08.08.2022r.

Znak: SIZP.271.08.2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: pn.:  
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach”

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00279357/01; data zamieszczenia: 2022-07-27

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający – Gmina Mikołajki przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

## **Pytanie nr 1**

Proszę o odpowiedź w sprawie ogrodzenia. Czy dopuszczacie ogrodzenie panelowe, systemowe z drutu zgrzewanego, na betonowych podmurówkach, w komplecie ze słupkami metalowymi?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podaje informacje dotyczące ogrodzenia: ogrodzenie z panelu ogrodzeniowego koloru zielonego, o wysokości ok. 150cm, z prętów stalowych zgrzewanych punktowo, panel z drutu 5mm, montowany na słupkach 40x60mm, rozstaw 200cm, na podmurówkach betonowych prefabrykowanych

## **Pytanie nr 2**

Na schodach istniejących obecnie jest płytki, czy ona jest do skucia, czy na istniejących płytkach ma być położona nawierzchnia żywiczna?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że płytkę należy skuć - zgodnie z przedmiarem pkt 1.9.

## **Pytanie nr 3**

Na czym ma polegać rekultywacja terenów zielonych, czy zasypanie czarnoziemem i zasianie trawy, jaka grubość warstwy czarnoziemu?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że grubość humusu zgodnie z przekrojami - 10cm. Rekultywację przeprowadzić zgodnie z załączoną ST. Rekultywacja ma polegać na wyprofilowaniu terenu przyległego do wykonanych elementów zagospodarowania terenu, rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie trawą. W pozostałej części terenu inwestycji (gdzie nie były prowadzone roboty) należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z ST.

## **Pytanie nr 4**

Na czym ma polegać przebudowa studni wpustowej, czy wykonanie całości na nowo, czy tylko remont?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy założyć konieczność wymiany wszystkich elementów studni.

**Pytanie nr 5**

Proszę o podanie wymiarów studni wpustowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że studnia betonowa D=800, h=150cm (bezdenna) + pierścień odciążający + pokrywa. Kratka żeliwna 40x60cm D400 z koszem.

**Pytanie nr 6**

Czy wiata śmietnikowa o wym 4,5x4,5 m spełni wymóg wiaty typowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wiata powinna mieć wymiar w planie ~4x5.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Mikołajkach”

Z up. BUI MISTRZA  
  
Krzyszyna Krom  
SKARBNIK GMINY