



Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej
- Curie 1
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10
Fax 14 627 44 43

e-mail:
sekretariat@zps.tarnow.pl

Internet
www.zps.tarnow.pl

REGON
851800010

NIP
8733250820

KRS
0000450920
Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie,
I Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
21 986 500 zł
w całości opłacony



Wszyscy uczestnicy postępowania/ strona internetowa

ZPS-AG-333/4//4/2023

Tarnów, dn. 25 maj 2023 r.

Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: Remont wybranych pomieszczeń usytuowanych na I piętrze i parterze w części A,B,C w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Mostowej 6

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści Zaproszenia do składania ofert przedstawia się następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie dokumentacji/projektu z branży elektrycznej na podstawie którego będzie można obliczyć ilość osprzętu do wymiany (gniazda 230V, wyłączniki).

Proszę o udostępnienie dokumentacji/projektu z branży elektrycznej na podstawie którego będzie można wykonać okablowanie dla nowo projektowanych jednostek klimatyzacji (wewnętrznych i zewnętrznych); z jakich rozdzielni będą zasilane, na zabezpieczeniach.

W związku z wyburzeniami proszę o wskazanie, które odcinki instalacji elektrycznych będą podlegały odtworzeniu, przełożeniu lub wykonaniu od podstaw.

Co z oprawami w remontowanych pomieszczeniach, czy pozostają bez zmian ?

Odpowiedź:

Projekt z branży elektrycznej jest nie wymagany ponieważ podczas remontu nie ingeruje się w instalację elektryczną. Zamawiający wymaga tylko wymiany osprzętu elektrycznego i podaje przykładowy rodzaj osprzętu do wymiany simon (basic), karlik (deco) oraz ilości:

- Wyłącznik pojedynczy szt. 50
- Wyłącznik podwójny szt. 10
- Wyłącznik schodowy szt. 6
- gniazdo pojedyncze z uziemieniem szt. 82
- gniazdo podwójne z uziemieniem szt. 5
- gniazdo telefoniczne szt. 15
- gniazdo komputerowe szt. 15
- Ramka pojedyncza szt. 85
- Ramka podwójna szt. 10
- Ramka potrójna szt. 2
- Ramka poczwórna szt. 20

Odpowiedź:

Klimatyzatory zasilane są z istniejącej instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Wyburzenia nie ingerują w instalację elektryczną

Odpowiedź:

Zamawiający oprawy elektryczne wymienia we własnym zakresie.

Otrzymują:

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa

1 x a/a