



Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Dudra

DLiZ.261.7.2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem do Sal dydaktycznych nr 134, 219 i 231 w Gmachu Głównym PW”, numer referencyjny: ZP.D.MP.1.2025.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ.

W SWZ Zamawiający określił dwa kryteria według których dokona analizy ofert. Jednym z kryteriów jest gwarancja, która będzie punktowana w zależności od ilości "dodatkowych" lat ponad okres wymagany okres minimalny. Zamawiający nie precyzuje czy chodzi o gwarancję udzielaną przez dostawcę czy gwarancję producenta sprzętu, którą dostawca musi u niego wykupić w oczywisty sposób podnosząc wartość (kwotę) swojej oferty. Bardzo często dostawca-oferent chcąc obniżyć koszt swojej oferty udziela tzw własnej gwarancji biorąc na siebie ryzyko poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych. Tego typu działanie poprzez niższą cenę czyni jego ofertę bardziej konkurencyjną w procesie wybierania ofert ale naraża Zamawiającego na problemy związane z późniejszym egzekwowaniem praw gwarancyjnych a czasem wręcz je uniemożliwia. Nie ma bowiem pewności, że firma udzielająca (oferent) własnej gwarancji za kilka lat nadal będzie prowadziła działalność i będzie od kogo prawa gwarancyjne egzekwować. Takie zagrożenie nie ma miejsca kiedy sprzęt objęty jest gwarancją producenta.

Pytanie 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy będzie wymagał gwarancji producenta sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga poświadczenia gwarancji producenta.

Niektórzy z producentów na etapie zakupu sprzętu przypisują ilość lat gwarancji do numeru fabrycznego sprzętu i poprzez ten numer można zweryfikować jaką gwarancją objęty jest konkretny egzemplarz urządzenia. Inni wydają specjalny certyfikat, który po rejestracji w systemie komputerowym producenta niejako wiąże konkretny model urządzenia i jego numer fabryczny z dodatkową gwarancją na urządzenie.

Pytanie 2

W jaki sposób na etapie ocen ofert Zamawiający zweryfikuje jakim okresem gwarancji objęty jest ofertowany przez dostawcę sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga poświadczenia gwarancji producenta, wymaga jedynie gwarancji oferenta.

W OPZ Zamawiający wyjaśnia podstawowe kwestie dotyczące parametrów technicznych sprzętu oraz wymogów dotyczących instalacji pomijając kilka istotnych szczegółów. Dla



Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Dudra

przykładu niejasne jest jak ma wyglądać sposób doprowadzenia okablowania z projektorów do miejsca podłączania komputerów (katedry?)

Pytanie 3

Jak ma być prowadzone okablowanie między projektorem a miejscem podłączenia komputera, naściennie w korytach kablowych czy inaczej?

Odpowiedź:

Naściennie w korytach kablowych.

Pytanie 4

Jakiego rodzaju ma być kabel typu "skrętka"?

Odpowiedź:

8P8C w standardzie TIA/EIA-T568B - przewód min. 24AWG, STP, min. Cat 6.

Pytanie 5

Jakiej długości mają być kable typu "skrętka" w każdej z sal?

Odpowiedź:

ok. 30 metrów.

Pytanie 6

Czy w salach istnieje infrastruktura sieciowa?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Czy oferent ma przewidzieć w wycenie dostawę urządzeń sieciowych typu Switch?

Odpowiedź:

Nie jest to wymagane, ale ułatwi moment konfiguracji.

Pytanie 8

Czy system audio będzie wymagał odcięcia pożarowego?

Odpowiedź:

Nie.

WNIOSEK

Z uwagi na specyfikę i zabytkowy charakter budynku w którym będą prowadzone prace instalacyjne i celem uniknięcia problemów będących skutkiem informacji nieujawnionych w dokumentacji wnioskuję o obowiązkowy charakter wizji lokalnej, która jest niezbędna do prawidłowego oszacowania robót i kosztów ich wykonania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna wizję lokalną sal za obowiązkową?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje wizję lokalną sal za obowiązkową.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ:

1) zmianie ulega pkt 3.6 ppkt 5) rozdziału III SWZ.

Było:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.



Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mirosław Dudra

W sprawie ustalenia wizji lokalnej Zamawiający wskazuje do kontaktu Pana Pawła Sobczyka, e-mail: pawel.sobczyk@pw.edu.pl oraz Pana Michała Macińskiego, e-mail: michal.macinski@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Jest:

Zamawiający warunkuje złożenie oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej. Wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził obowiązkową wizję lokalną z udziałem Zamawiającego, celem sprawdzenia miejsca dostawy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

W sprawie ustalenia wizji lokalnej Zamawiający wskazuje do kontaktu Pana Pawła Sobczyka, e-mail: pawel.sobczyk@pw.edu.pl oraz Pana Michała Macińskiego, e-mail: michal.macinski@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Zamawiający w trakcie wizji sporządzi protokół z wizji, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Każdy z przedstawicieli Wykonawców, którzy wzięli udział w wizji ma obowiązek podpisać protokół. Brak podpisu ze wskazaniem nazwy wykonawcy będzie traktowane jako brak odbycia wizji lokalnej i skutkować będą odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

2) zmianie ulega pkt 12.1 rozdziału XII SWZ.

Było:

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert (czyli **do dnia 2.08.2025 r.**), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert (czyli **do dnia 16.08.2025 r.**), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3) zmianie ulega pkt 15.1 oraz pkt 15.2 rozdziału XV SWZ.

Było:

15.1 Ofertę elektroniczną należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy i Formularza do składania oferty lub wniosku do dnia **5.05.2025 r. do godziny 10:00**.

15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **5.05.2025 r. o godzinie 10:15**.

Jest:

15.1 Ofertę elektroniczną należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy i Formularza do składania oferty lub wniosku do dnia **19.05.2025 r. do godziny 10:00**.

15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2025 r. o godzinie 10:15**.

ul. Noakowskiego
18/20,
00-668 Warszawa
tel.: 22 234 6499
e-mail:
kanclerz.tech
@pw.edu.pl
www.pw.edu.pl

mgr inż. Mirosław Dudra