

Boniewo ,24.10.2023r.

ZPiPF.12.2023

Dot. postępowania : **Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej .**

Na podstawie ar.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień Publicznych Gmina Boniewo udostępnia treść zapytań otrzymanych 24 października 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi :

Pyt.1 Czy przewidziane są zabezpieczenia do projektowanych instalacji?

Odp.1. Informacja odnośnie zabezpieczeń ppoż znajdują się w dokumentacji projektowej (przedmiar robót).

Pyt.2 Czy zabezpieczenia są ustalone z rzeczoznawcą Ppoż? Jeśli nie to po czyjej stronie jest ustalenie tego?

Odp.2. Uzgodnienie projektów z rzeczoznawcą ppoż oraz zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji niniejszych instalacji do PSP po stronie Wykonawcy.

Pyt.3 Prosimy o udostępnienie projektów konstrukcji dachów wraz z przekrojami i opisem.

Odp.3. Zamawiający nie posiada rysunków konstrukcji oraz przekrojów dachów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ekspertyzę/opinie dotyczącą nośności dachów i przekazał ją Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.

Pyt.4 Zasilanie hali sportowej - moc instalacji PV 34,65kWp. Czy przy tej instalacji można zastosować moduł PV o mocy 550W 63szt. x 550W = 34,65kWp.

Całkowita waga dla 63szt. x 27,6kg = 1738,8kg, czyli mniej niż przy (450W)
77szt. x 25kg = 1925kg ?Wymiary modułu 550W: szerokość 1134mm, długość 2278mm.
Sprawność 21,3%

Odp.4.Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie modułów o mocy 550W

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz