Rozdzielnica RG

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz







Wyposażenie ujęte w dostawie branży inst: wyłączniki renontowe, sterowniki ścienne, podłączenie i uruchomienie Lokalizacja na obiekcie

UWAGA
ST1 – Praca wentylatora dachowego i wentylatorów łazienkowych wraz z centralą wentylacyjną NW1. Dokładny układ sterowania wykonać wg projektu branży sanitarnej.

UWAGA
Praca okapu kuchennego wraz z otwarciem przepustnicy. Dokładny układ sterowania wykonać wg projektu branży sanitarnej.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM PRZEZ ZEGAR ASTRONOMICZNY PROGRAMOWALNY DWUKANAŁOWY.
– KANAŁ 1: OŚWIETLENIE ZAŁĄCZONE PO ZMROKU W UMOWNYCH GODZINACH
– KANAŁ 2: OŚWIETLENIE ZAŁĄCZONE PO ZMROKU W UMOWNYCH GODZINACH
NASTAWY CZASOWE DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE RALIZACJI.

Widok elewacji rozdzielnicy RG



Rozdzielnica naścienna, wolnostojąca (na cokole),
Stopień ochrony min. IP31, I klasa izolacji,
IK08, Odporność na korozję
Gł. 300 [mm], Sz. 800 [mm], Wys. 1535 [mm]
Cokół: wys. 100 [mm]

UWAGI:
1. Dobrano aparaty zgodnie z oznaczeniami normatywnymi PN EN.
2. Stosować aparaturę o Iz>6kA.
3. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe piętrowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
6. W rozdzielnicy głównej RG następuje rozdział sieci z układu TN-C na TN-S.
7. Układ sieci odbiorczej TN-S. Rezystancja uziemienia R<10Ω
8. Ochrona przepięciowa – ograniczniki przepięć typ T1+T2.
9. W rozdzielnicy zamieścić schemat ideowy.
10. Wykonać opis aparatów i ponumerować maskownice.

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Mśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES
Łopuchowo, gm. Murowana Goślina dz. nr 10/7

RYSUNEK
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

PROJEKTANT
mgr inż. Daniel MISIORNY
spec. instalacyjna
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA
- : -

DATA
03.2023

NR RYS.
E.05