



Zgierz, dnia 22 stycznia 2024 r.

WR.271.5.2024

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### ***Pytanie 1***

Prosimy o pokazanie geometrii poszczególnych zjazdów w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

#### ***Odpowiedź 1***

Inwestor nie posiada geometrii poszczególnych zjazdów. Zjazdy należy wykonać zgodnie z rysunkiem D 4 oraz opisem, w miejscach zaznaczonych na PZT.

#### ***Pytanie 2***

Prosimy o załączenie niwelety drogi w celu oszacowania poprawności wyliczeń robót ziemnych.

#### ***Odpowiedź 2***

Inwestor nie posiada niwelety drogi.

#### ***Pytanie 3***

Prosimy o załączenie badań geotechnicznych.

#### ***Odpowiedź 3***

Inwestor nie posiada badań geotechnicznych. Warunki gruntowo – wodne zostały określone w dokumentacji projektowej przez projektanta.

#### ***Pytanie 4***

Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.

#### ***Odpowiedź 4***

Zamawiający nie posiada docelowej organizacji ruchu. Zakres robót nie obejmuje oznakowania dróg.

**Pytanie 5**

Prosimy o wskazanie miejsc zabezpieczeń podziemnych linii elektroenergetycznych w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

**Odpowiedź 5**

Zabezpieczenia podziemnych linii elektroenergetycznych należy wykonać w miejscach przecięcia z przebudowywanymi drogami zgodnie z PZT.

**Pytanie 6**

Prosimy o określenie zakresu humusowania i obsiania terenów zielonych.

**Odpowiedź 6**

Zgodnie z opisem i przekrojami typowymi, humusowanie i obsianie należy wykonać wzdłuż wszystkich poboczy, licując je z istniejącym terenem.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację czy do zakresu zamówienia należy rozbiórka ogrodzenia w drodze B wskazana na Rys. D.2.3. Brak stosownych pozycji w przedmiarze. Czy do zakresu należy odtworzenie rozebranego ogrodzenia?

**Odpowiedź 7**

Zakres robót nie obejmuje rozbiórki i odtworzenia ww. ogrodzenia.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

PODINSPEKTOR  
*Spiewak*  
Sebastian Spiewak

Inspektor  
*Cieslak*  
Katarzyna Cieslak