



Pełczyce, 2022-11-25

RIP.271.22.2022

www.platformazakupowa.pl

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „**Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce**” w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga**,

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 23.11.2022 r.

Pyt.1

Projekt architektoniczno- budowlany w pkt 5.4 podaje parametry nawierzchni poliuretanowej bez podania technologii wykonania – występuje jedynie grubość czyli 16 mm co wskazywać by mogło na nawierzchnie typu 2S. W obecnej sytuacji nie jest możliwe wykonanie rzetelnej wyceny z powodu dużych różnic cenowych w wykonaniu różnych rodzajów nawierzchni. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem w jakiej technologii należy wykonać nowe boisko poliuretanowe czy jest to:
- nawierzchnia typu natrysk – 10 mm SBR (układane maszynowo) + 3 mm EPDM (wykonane metodą natrysku)- nawierzchnia typu 2S – 8 mm SBR (układane maszynowo) + 8 mm EPDM (układane maszynowo)

Odp.1

W technologii typu 2S

Pyt. 2

Projekt architektoniczno- budowlany w pkt 5.4 podaje nieaktualne parametry nawierzchni poliuretanowej. Informujemy ,że są to stare parametry z rekomendacji ITB, większość parametrów nie obowiązuje i nie jest ujęta w aktualnie obowiązującej normie dot. nawierzchni sportowych PN EN 14877:2014. W obecnej sytuacji żadna nawierzchnia nie spełnia tych parametrów. W związku z tym prosimy o usunięcie tych parametrów i zastąpienie ich zapisem ,że oferowana nawierzchnia ma być zgodna z normą PN EN 14877:2014. Jako potwierdzenie należy zażądać badania laboratoryjnego potwierdzającego zgodność oferowanej nawierzchni na zg z normą PN EN 14877:2014. Dodatkowo obligatoryjnie Zamawiający powinien zażądać :• Atest PZH • Karta Techniczna potwierdzona



przez producenta• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

- Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dedykowane dla oferowanego systemu nawierzchni PU – nie akceptuje się badań na użyte lepiszcza PU
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny Technicznej

Odp. 2

Zgodnie z warunkami SWZ „Wszelkie materiały użyte do budowy/wyposażenia budynków i obiektów muszą odpowiadać odpowiednim normom i przepisom obowiązującym w momencie ich wbudowania” .Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, w tym nawierzchnię zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Zatwierdzono w dniu 25.11.2022 r. przez:

Pana Mirosława Kluka – Burmistrza Pełczyc