

ZP.271.5.2024

Włoszakowice, dnia 17 maja 2024r.

## INFORMACJA

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pod nazwą: „*Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach*”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Wg rysunku branży sanitarnej S2 podgrzew c.w.u. odbywa się w podgrzewaczu 350l, zasilanym z rozdzielacza. Wg opisu technicznego projektu branży sanitarnej: „Źródłem wody ciepłej dla projektowanej instalacji, będzie zasobnik CWU o pojemności 170dm<sup>3</sup> wbudowany fabrycznie w pompę ciepła. Zasobnik (zlokalizowany w pom. technicznym) będzie ładowany w priorytecie obiegiem pierwotnym powietrznej pompy ciepła. Lokalizacja zasobnika w pom. technicznym na poziomie piętra. ” Proszę o informację, które rozwiązanie należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Jeśli to z pompą ciepła: czy zamówienie przewiduje dostawę pompy? Jeśli tak proszę o przedstawienie wymaganych parametrów oraz rysunków wskazujących lokalizację pompy i trasy rurociągów.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Należy wykonać zgodnie z rysunkiem S2 oraz opisem w projekcie technicznym tj:*

*" 6.2.3.2. Instalacja wody ciepłej*

*Rozwiązanie projektowe produkcji CWU: Ciepła woda produkowana za pośrednictwem podgrzewacza o pojemności 350L zasilanego z istniejącej kotłowni gazowej."*

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o potwierdzenie, że rurociąg dn50 zasilający rozdzielacz należy włączyć w istniejącą instalację kotłową w pom. 0.25. Proszę o informację, czy zamówienie przewiduje jedynie włączenie czy należy dostarczyć / wymienić elementy istniejącej kotłowni w pom. 0.25 (jeśli tak, to jakie; proszę o podanie parametrów).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**



*Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy sposób wpięcia określono w opisie technicznym "6.6.1. Charakterystyka projektowanej instalacji."*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*/-/* Barbara Dąbkowska