



Kamionka Wielka, dnia 17 marca 2022 r.

GKiOŚ.271.1.2022

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej**”.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W odpowiedzi udzielonej przez zamawiającego że w okna O-3 należy zastosować system ręczny otwierania okien z poziomu ok. 1.5m nad podłogą (typu Geze). Nie da rady otworzyć okna z poziomu posadzki da się tylko uchylić. Brak możliwości montażu cięgna Geze jest kolizja z drabinkami do ćwiczeń (ciągnąć musiałoby być za drabinkami,). Proszę o doprecyzowanie jak mają być te okna uchylne?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować okna O-3 uchylne w 4 sztukach okien zaś w pozostałych pełne szklenie. Zamawiający rezygnuje z systemu rozwieralnego.

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

II. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Wójt Gminy
Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

.....

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma Zakupowa Kamionka Wielka](#)
[Biuletyn Informacji Publicznej Kamionka Wielka](#)
2. aa. UG - GKiOŚ.