



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

Warszawa, dnia

2020-10-22
URZĄD MIEJSKI w RADOMI
Wydział Architektury
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

WZ.5595.542.1.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej przebudowy i prac remontowych budynku Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” usytuowanego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56 użytkowanego przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Ryszarda Mieszalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Stanisława Musiała, nadesłanej przez p. Beatę Drozdowską – Dyrektora „ŁAŹNIA: Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy piśmie z dnia 9 września 2020 r. (data wpływu 11 września 2020 r.) –

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu, polegających na:

1. Zastosowaniu w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – ochrona całkowita;
2. Zastosowanie na liniach dozorowych systemu sygnalizacji pożarowej, na każdej kondygnacji budynku (w pomieszczeniach na pobyt ludzi, na schodach i klatce schodowej), sygnalizatorów głosowych rozgłaszania komunikatów ewakuacyjnych w języku polskim (po wystąpieniu alarmu II stopnia) działających naprzemiennie z sygnalizatorami akustycznymi;
3. Wykonaniu zabezpieczenia stropu drewnianego w części piętrowej poprzez obudowę od spodu, z zastosowaniem rozwiązania systemowego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60;
4. Obudowaniu od spodu schodów w klatce schodowej prowadzącej z piętra, z zastosowaniem rozwiązania systemowego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60;

5. Zapewnieniu w pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu światła min. 2 lx;
6. Wyposażeniu drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne, prowadzących na zewnątrz budynku, w urządzenia przeciwpaniczne;
7. Zainstalowaniu nad drzwiami stanowiącymi wyjścia ewakuacyjne prowadzącymi na zewnątrz budynku, podświetlanych znaków ewakuacyjnych.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 5.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

1. Pozostawienie drewnianych stropów nad parterem spełniających klasę odporności ogniowej REI 24, przy wymaganym zapewnieniu klasy odporności ogniowej REI 60;
2. Pozostawienie przekrycia dachu bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI15;
3. Pozostawienie spoczników schodów o minimalnej szerokości użytkowej 1,0 m, przy wymaganej 1,5 m;
4. Pozostawienie biegów schodów o minimalnej szerokości użytkowej 1,0 m, przy wymaganej 1,2 m;
5. Pozostawienie schodów wewnętrznych w górnym biegu schodów klatki schodowej niespełniających warunku określonego wzorem: $2h + s = 0,6$ do $0,65$ m, (szerokość stopni wynosi 25cm, wysokości stopni 17 cm);
6. Pozostawienie klatki schodowej prowadzącej z piętra niespełniającej klasy odporności ogniowej R60 oraz ze stopniami wykonanymi jako palne (schody o konstrukcji stalowej – żeliwnej, z drewnianymi stopniami);
7. Pozostawienie w drzwiach dwuskrzydłowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z sali wystawowej nieblokowanego skrzydła drzwi o szerokości 0,8 m (łącznie szerokość 1,6 m) oraz stanowiących wyjścia ewakuacyjne z klatki schodowej i piwnicy o szerokości 0,63 m (łącznie szerokość 1,31 m), przy wymaganej szerokości skrzydła drzwi min. 0,9 m;
8. Pozostawienie sali restauracyjnej (docelowo sala wystawowa) bez zamknięcia jej drzwiami od drogi ewakuacyjnej - schodów jednobiegowych;
9. Pozostawienie schodów zabiegowych stanowiących jedyną drogę ewakuacyjną z pomieszczeń na I piętrze;
10. Pozostawienie pionowego pasa na granicy stref o klasie odporności ogniowej EI 60 wykonanego z materiału niepalnego o szerokości 1,25 m, przy wymaganej szerokości pionowego pasa min. 2 m;
11. Pozostawienie długości dojścia wynoszącego maksymalnie 15,8 m, przy wymaganej długości 10 m;

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.



3
Uzasadnienie

URZĄD MIASTA W RADOMIU
Wydział Architektury
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Wyrażając stanowisko organ kwestię podłączenia budynku do monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej pozostawił w gestii inwestora/właściciela.

Jednocześnie organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Dariusz Stumski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. „Łaźnia”

Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
ul. Żeromskiego 56
26-600 Radom

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP
w Radomiu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 *ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest **Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa, zwany dalej także Organem PSP.
2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego Organu PSP w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym, którego Pan/Pani jest stroną/uczestnikiem, mającym na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań Organu PSP, właściwych jednostek lub urzędów, stron postępowania administracyjnego lub źródeł publicznie dostępnych.
6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane teleadresowe, identyfikacyjne oraz takie, które wynikają lub są powiązane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje właściwe zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
8. Posiada Pani/Pan, zgodnie z wskazaniami Rozporządzenia, prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych,
 - b) sprostowania swoich danych,
 - c) usunięcia danych,
 - d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl).
9. W przypadku danych osobowych pozyskiwanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ich podanie przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

