

ZMIANA NR 1 do SIWZ ZP/23/2020
do przetargu nieograniczonego
na:

Przebudowę instalacji do transportu osadu ze stacji wirówek OB209/3 do boks magazynowego na terenie GOŚ Dębogórze.

CPV 45252121-2

Na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ZP/23/2020 jak niżej:

1. Zmianie ulega zapis Załącznika Nr 6 pkt. 3 SIWZ – *Wytyczne zakupu i montażu instalacji do transportu osadu ze stacji wirówek OB209/3 do boks magazynowego:*

jest:

„Napęd stanowi motoreduktor ze wzmocnionymi łożyskami o mocy 4 kW typu NORD/SEW/MOTOVARIO. Każdy układ napędowy wyposażony w układ miękkiego startu (SOFT-START)”

winno być:

„Napęd stanowi motoreduktor ze wzmocnionymi łożyskami o mocy 4 kW typu NORD/SEW/MOTOVARIO. Każdy układ napędowy wyposażony w **falownik** zgodny ze standardem Zamawiającego (np. falownik typu FC202 prod. Danfoss)”.

Powyższa Zmiana dotyczy przenośnika nr1, nr 2 i nr 3.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała