

27. 02. 2023

Żukowo, 27.02.2023 r.

KD-U.7230.12.3.2023.JC/DR



Referat Inwestycji w/m

Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2023r. odnośnie określenia warunków technicznych dla realizacji inwestycji polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę chodników w Gminie Żukowo następujące wytyczne:

1. Banino, ul. Tuchomska- budowa ciągu pieszo- rowerowego wymaga bezwzględnego zagospodarowania wód opadowych dla całego pasa drogowego (chodnika i istniejącej drogi), należy wskazać odbiornik wód opadowych.
2. Chwaszczyno, ul. Mickiewicza- brak uwag
3. Chwaszczyno, ul. Polna- obustronnie wzdłuż ul. Polnej wybudowane są rowy przydrożne. Należy zaprojektować chodnik w taki sposób, aby nie kolidowało to z odprowadzeniem wody do ww. rowów. Dopuszcza się przebudowę rowów w taki sposób, aby nie zakłócić obecnych stosunków wodnych w rejonie ul. Polnej.
4. Sulmin, ul. Macierzy Szkolnej, ul. Św. Floriana- należy wskazać sposób zagospodarowania wód opadowych. Na końcu odcinka przebudowy, czyli w kierunku ul. Trakt Gdański należy zaprojektować kratę odprowadzającą wody opadowe do rowu. Należy również rozwiązać problem z zastoiskiem wody przy KS Sulmin.
5. Żukowo- brak uwag.

Dokumentację projektową w przedmiotowej sprawie należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować uwzględniając warunki geotechniczne, warunki klimatyczne, warunki gruntowo- wodne.

Dla wszystkich powyższych inwestycji należy zaprojektować docelową organizację ruchu i uzgodnić z tut. Referatem oraz oświetlenie uliczne.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a.

KIEROWNIK REFERATU
KOMUNALNEGO
I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Paweł Kowalewski