


1 PIĘTRO



1 PIĘTRO

LEGENDA

- um - bateria umywalkowa
- zl - bateria zlewozmywakowa
- wc - zawór kątowy płuczki ustępowej
- z.c. - zawór czerpalny
- wn - wanna dziecięca
- woda zimna
- woda ciepła
- woda ciepła cyrkulacyjna

Grubość izolacji dla przewodów cwu

Wymiar [mm]	Grubość izolacji [mm]
PP Ø20	20
PP Ø25	20
PP Ø32	20
PP Ø40	30

Instalację zimnej wody zaizolować termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem rosenia otuliną o grubości 9mm.

Średnice podejść pod przybory		
Rodzaj przyboru	Zimna woda	Ciepła woda
Umywalka	Ø16	Ø16
Miska ustępowa	Ø16	—
Zlewozmywak	Ø16	Ø16
Zawór czerpalny	Ø20	—
Wanna dziecięca	Ø16	Ø16

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego.
4. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0 62 72 15 694, fax.: 0 62 72 15 795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.			
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.			
projektant: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14		podpis:	
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek		podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16		podpis:	
temat rysunku:	Schemat instalacji wody użytkowej			
branża: instalacje sanitarne	data: luty 2023	stadium: PW	rewizja: -	skala: -
				nr rys.: IS-07