







LEGENDA

- odpowietrznik
- woda lodowa - zasilanie
- woda lodowa - powrót

UWAGA:

1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
4.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
7.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.

firma:

STANISŁAWSKI
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Żduny, tel.0,62,72,15,894, fax.0,62,72,15,795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0,71,78,28,764
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522315

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant: specjalność instalacje sanitarne	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:	
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek	podpis:	
sprawdzający: specjalność instalacje sanitarne	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:	
temat rysunku:	Schemat instalacji wody lodowej		

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
instalacje sanitarne	luty 2023	PW	-	-	IS-11