

Istniejące złącza kablowe należy wyregulować zgodnie z przedstawionym schematem
W razie konieczności kable należy przedłużyć stosując odpowiednie mufy kablowe:
- dla kabli 4x240 stosując mufy ZRM 5
- dla kabli 4x120 stosując mufy ZRM 4
- dla kabli 4x35 stysosując mufy ZRM 2
- dla kabli 4x16 (WLŻy) ZRM1

W miejscach wypłycenia kable należy podłębić do poziomu 0,8m od docelowej nawierzchni

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-t@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat opracowania:	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach
Temat rysunku:	**Schemat**
Inwestor:	Burmistrz Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy
Skala:	--
BRANŻA ELEKTRYCZNA: PROJEKTANT: **- mgr inż. Krzysztof Nolepa** nr upr. OPL/1256/PWBE/16 SPRAWDZAJĄCY: **- mgr inż. Karol Wujec** nr upr. OPL/0737/POOE/11	Podpisy:
Data: kwiecień 2023 r.	
Rysunek nr:	**E-8**