

LEGENDA	
COD1	Istniejąca centrala oddymiania AFG-2004/16A 2L2G
	Istniejący przycisk oddymiania
	projektowana czujka dymu
	Istniejąca czujka dymu
	Istniejący siłownik elektryczny drzwi napowietrzających
	Projektowany siłownik elektryczny drzwi napowietrzających
	Istniejąca czujka zasysająca
ZSP	Istniejący zasilacz pożarowy
	Istniejący chwytak elektromagnetyczny
	Istniejąca puszka instalacyjna PIP
	Projektowana puszka instalacyjna PIP
W	Wyłącznik otwarcia awaryjnego drzwi przesuwnych
K	Wyłącznik kluczykowy zewnętrzny drzwi przesuwnych
M	Manipulator cyfrowy dla drzwi przesuwnych (element napędu ESCOMATIC REVO SL)

UWAGA
1. Podłączenia poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z projektem, sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
4. Przewody elektryczne należy prowadzić podtynkowo. W przypadku prowadzenia przewodów natynkowo należy prowadzić je w listwach bezhalogenowych E90.
5. Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych parametrach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAJDA-POŻ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH MAJDA-POŻ Usługi przeciwpożarowe i BHP Grzegorz Majda Marcjanów 9A, 62-704 Kawęczyn NIP: 668-188-07-19, tel. 691 689 819
NAZWA ZADANIA	Przebudowa wiatrołapu i głównej klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjaźni 1
NAZWA PROJEKTU	Projekt wykonawczy systemu oddymiania głównej klatki schodowej K1
OBIEKT	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin dz. nr 32/39, obręb ewid. 0003 Glinka jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin
INWESTOR	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: luty 2024 r. — NR RYSUNKU: ODD-05
BRANŻA	ELEKTRYCZNA — SKALA: ------
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY - ROZBUDOWA SYSTEMU
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Daniel Magoch upr. w specjalności elektrycznej — NR UPR.: WKP/0186/POOE/13 — PODPIS: