

**Wykonawcy,
podmioty zainteresowane**

RZK.271.2.1.2024

Piecki, 19 lutego 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Piecki w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 oraz zatoki autobusowej w miejscowości Piecki”, numer ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00094616/01 .

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień treści SWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2023. poz. 1605 ze zm.).

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

Według opisu technicznego konstrukcje zatoki autobusowej należy wykonać z następujących elementów: warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej 15/17, warstwa wiążąca z betonu C20/25, podsypka cementowo-piaskowa, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego. Według przekroju poprzecznego konstrukcję zatoki autobusowej należy wykonać z następujących elementów: kostka kamienna granitowa, beton C20/25, podsypka cementowo-piaskowa, warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego. Według kosztorysu konstrukcję zatoki autobusowej należy wykonać z następujących warstw: warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17, warstwa betonu C20/25, mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 40 cm, mieszanka niezwiązana C50/30 gr. 20 cm, mieszanka niezwiązana C50/30 gr. 15 cm, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o grubości 18 cm. W związku z powyższymi rozbieżnościami, proszę o ujednoczenie warstw konstrukcyjnych zatoki autobusowej, chodnika dla pieszych oraz zjazdu indywidualnego (ponieważ takie rozbieżności występują dla każdego obiektu) oraz proszę o aktualizację przedmiaru robót. Dodatkowo proszę o określenie czy podbudowa ze spoiwa hydraulicznego należy wykonać z mieszanki C3/4 czy C1,5/2.

ODPOWIEDŹ nr 1

Poniżej przedstawiamy prawidłowe warstwy konstrukcyjne dla

A) Zatoka autobusowa:

| | |
|------|--|
| 15cm | kostka kamienne granitowa 15/17 |
| 20cm | beton C20/25 |
| 5cm | podsyпка cem. -piask. 1:4 |
| 20cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 |

| | |
|------|--|
| 18cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |
| 40cm | warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego |

B) Chodnik

| | |
|------|---|
| 8cm | kostka betonowa |
| 3cm | podsyпка cem. - piasek |
| 15cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 |
| 15cm | warstwa mrozoodporna z pospółki |
| | grunt rodzimy |

C) Zjazd

| | |
|------|--|
| 8cm | kostka betonowa |
| 3cm | podsyпка cem. - piasek |
| 20cm | warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 |
| 20cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |
| 25cm | warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego |
| | grunt rodzimy |

- podbudowę ze spoiwa hydraulicznego należy wykonać z mieszanki C1,5/2.

Ponadto pragniemy poinformować, że przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ze względu na wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 00208978/01 z dnia 19.02.2024 r.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu ustalono na dzień 26.02.2024 r., do godz. 10:00

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie Gminy Piecki pod poniższym linkiem : <https://platformazakupowa.pl/pn/gminapiecki>

**Zastępca Wójta Gminy Piecki
Hubert Sadownikow**