

Zambrów dnia 08.02.2022 r.

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Rrg.271.2.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych nr sprawy: **Rrg.271.2.2022. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA ZAMBRZYCKA GM. ZAMBRÓW”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło następujące pytanie:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę gruntu na grunt rodzimy uzdatniony, przy uzyskaniu wymaganego stopnia zagęszczenia nad wykonywanymi kanałami?

Odpowiedź:

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową Rozdział 3.3.4. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików, pkt. Roboty ziemne i próby, STWiORB, obowiązującymi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót ziemnych.

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania technologii uzdatniania gruntu rodzimego. Do wyceny należy skalkulować w przypadku takiej konieczności pełną wymianę gruntu zasypowego a urobek zagospodarować zgodnie z aktualnymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.